

Onderzoeksrapport

Bezoekgegevens:

De Tankgigant

De Maas 20 5684 PL BEST

De Tankgigant
Relatie - deb.nr. 53421 / 160421
Gesproken is met: Bart Ansems
De Maas 20 te BEST
Bezoekdatum: 20/01/2015 om ca 11:13
Serie Dhr. F. van Reede (4300)

Monsternummer	4301	4302		
Monsternamepunt	Bij watermeter	Bij watermeter		
Lokatie	-	-		
Tappunt	Leiding	Leiding		
Water	Koud water	Koud water		
°C monster	14,0°C	14,0°C		
Eind temperaturen	14,0°C	14,0°C		
Monstername	Na 1 liter	Na 1 liter		
Monstername datum	20/01/2015	20/01/2015		
Analyse datum	21/01/2015	21/01/2015		
Bijzonderheden	Bemonsterd door BdW	Bemonsterd door BdW		

Norm	DWB / BHVBZ	DWB / BHVBZ	DWB / BHVBZ	DWB / BHVBZ
Aëroob kiemgetal 22 °C (kve/ml) (Q) ID255 Gelijkwaardig aan ISO 6222		13 <i>Norm ≤ 100</i>		
E. coli / 100ml Conform ISO 9308-1 (Q)		N.A. <i>Norm ≤ N.A.</i>		
Coliformen / 100ml Conform ISO 9308-1 (Q)		N.A. <i>Norm ≤ N.A.</i>		
Legionella kve/liter (Q) ID27 Conform NEN 6265	<100 <i>Norm <100</i>			

Beoordeling	Geen Legionella aangetoond	Goed		
--------------------	-----------------------------------	-------------	--	--

Resultaten en beoordelingen hebben enkel betrekking op de onderzochte monsters.

(Q) Dit is een geaccrediteerde parameter (accreditatienummer L349).

Alle monsters zijn genomen door BDW, op basis van een aselechte steekproef.

N.A.: Niet Aangehouden

Voor Legionella onderzoek wordt 250 ml monster-volume geanalyseerd.

Vrijgave door Erica Hazelaar, Hoofd Laboratorium. Administratief gecontroleerd door Administratie. Alle voorgaande versies komen te vervallen.

Dit is pagina 1 van 1 van onderzoeksrapport 176.807. Versie 2. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met 036-5367420 of uw vraag mailen naar info@bureaudewit.nl Bureau de Wit, Televisieweg 32, 1322 AL Almere.